

Assunto: **Re: ENC: ESCLARECIMENTO -DMAE DE UBERLÂNDIA -MG  
PREGÃO Nº 245/2024**  
De: Licitação e Contratos - SAAE Pedreira <licitacao@saaepedreira.com.br>  
Para: Yasmim Almeida <licitacao@metalurgicabocaiuva.com.br>  
Cc: <rafaela.pereira@sagametais.com.br>  
Data: 23/10/2024 08:38

Bom dia,

Tendo em vista o pedido de esclarecimento, em consulta com o departamento responsável, foi informado que o item 8 é PN16 e a rosca é fêmea/fêmea.

Atenciosamente,

Jeice Rossi

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO**



Em 22/10/2024 13:56, Yasmim Almeida escreveu:

Prezados,

Boa tarde!

Referente ao pregão eletrônico nº 17/2024 solicitamos por gentileza esclarecer:

\*Esclarecimento:

- No presente edital, no item 8 é solicitado um Registro de esfera DN15, mas não é especificado quanto ao PN referente. Por gentileza informar para que possamos melhor atender as expectativas da Autarquia.

- O registro teria como padrão de rosca MACHO/FÊMEA?

Atenciosamente,

 ASSINATURA YASMIM METALURGICA

**"...Mas, sejam fortes e não desanimem , pois o trabalho de vocês será recompensado ."**

**2 Crônicas 15:7**